

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Муниципального бюджетного  
учреждения «Дворец культуры и спорта  
поселка Дороничи»  
И.В.Мартынова  
« 23 » 20 20 г.



**ПАСПОРТ**  
**доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

Город Киров

23 февраля 2020 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБУ «ДКиС п.Дороничи»
- 1.2. Адрес объекта: 610912, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажей, 2315,00 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка: да, 8470,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1987 год, последнего капитального ремонта: 2018 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2020 год, капитального 2020 год.

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры и спорта поселка Дороничи», МБУ «ДКиС п.Дороничи».
- 2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 610912, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а.
- 2.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление (здание), безвозмездное бессрочное пользование (земельный участок).
- 2.4. Форма собственности: государственная.
- 2.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 2.6. Вышестоящая организация: управление культуры администрации города Кирова.
- 2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610998, город Киров, улица Воровского, дом 39.

**3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 3.1 Сфера деятельности: культура, организации досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам.
- 3.2 Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества: организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: концертов, смотров, конкурсов, фестивалей, викторин, выставок,

кинолекториев, ярмарок, народных гуляний, театрализованных представлений, спектаклей, спортивно-оздоровительных мероприятий, вечеров (чествования, тематических, отдыха и др.), дискотек, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семейных и др.), праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др.), карнавалов, шествий, благотворительных акций; организация работы клубных формирований: организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам: секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на творческих лабораториях: музыкального, театрального, хореографического творчества, изобразительного искусства, кино- и фотоискусства, техники речи, молодежных, ветеранов, авторских (поэтов, композиторов, писателей и т.д.) и др.; организация деятельности кружков, творческих коллективов: художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных и др.), декоративно-прикладных, изобразительных и др.; создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения, в том числе организация работы клубных гостиных, уголков живой природы, ч игровых комнат на время проведения мероприятий и т.п.; предоставление сценических площадок Учреждения для проведения выездных мероприятий других концертных и творческих организаций для осуществления совместных проектов и программ; информационно-методическая деятельность: организация и проведение информационно-просветительских мероприятий: форумов, конференций, дней открытых дверей, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций, встреч с деятелями культуры, науки, литературы; организация работы консультаций и лекториев, курсов прикладных знаний и навыков; оказание методической помощи в проведении праздников, фестивалей, вечеров отдыха предприятиям, частным лицам и другим организациям (разработка и написание сценариев мероприятий на заказ, постановочная работа по заявкам организаций, консультации); спортивно-оздоровительная деятельность: работа спортивных секций, спортивных любительских объединений, клубов и групп здоровья; проведения товарищеских встреч, турниров, соревнований, занятий, спортивных праздников и конкурсов; работа по физкультурно-оздоровительным программам; организация выездного культурного обслуживания (жителей отдаленных населенных пунктов, граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан и др.).

3.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): вместимость: пропускная способность: 320 человек.

3.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

#### **4. Состояние доступности объекта**

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобус № 53 до остановки «Улица Мира (Посёлок Дороники)»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

4.2.2 Время движения (пешком) 5-8 мин

4.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

4.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 2607:10	029-053
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1 эт. 48, 23, 17, 13, 1, 6, 20, 12 2 эт. 1	054-094
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 45, 31, 22, 9, 6, 3, 46, 12 2 эт. 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 10, 1	095-157
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 43, 42, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 30, 44, 16, 17, 15, 9,	158-267, 109-115

	к объекту (от оставшего транспорта)		10, 7, 1, 11, 8, 47 2 эт. 20, 21, 23, 22, 26, 27, 7, 5, 4а, 2, 9, 12, 8, 15, 14, 13, 16, 17	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 41, 40, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35, 28, 29, 5, 4, 44, 3 2 эт. 22	268-295, 234-235, 183-186
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 48, 23, 17, 13, 1, 6, 20, 12, 45, 31, 22, 9, 3, 46, 43, 42, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 30, 44, 16, 15, 10, 7, 11, 8, 47, 41, 40, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35, 28, 29, 5, 4 2 эт. 1, 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 20, 21, 23, 22, 26, 27, 7, 5, 4а, 2, 9, 12, 8, 15, 14, 13, 16, 17	296-307
7	Пути движения	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00	001-053

к объекту (от остановки транспорта)		2607:10	
-------------------------------------	--	---------	--

\*\* Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняльных потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Территория и пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями. Лестницы и пандус не соответствуют нормативным требованиям.
- Входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), наличие одиночной ступени, отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие (несоответствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, несоответствие пандусов нормативным требованиям, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъёмных платформ и устройств для

инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов не стороны дверных ручек, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.
- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. В здании имеются несколько туалетных комнат, кабин. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

## 5. Управленческое решение

### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 02.02.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

5.4. Для принятия решения требуется:

5.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

5.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

5.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

5.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

5.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

5.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

## 6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от 23 февраля 2020 года.

Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от 23 февраля 2020 года.

Решения комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

### АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Город Киров

23 февраля 2020 года

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Назначение (тип) объекта: здание МБУ «ЦКиС п.Дорогичи»
- 1.2. Адрес объекта: 610912, город Киров, поселок Дорогичи, улица Центральная, дом 2а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельное стоящее здание 2 этажей, 231,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1987 год, последнего капитального ремонта: 2014 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2020 год; капитального: 2020 год.

сведения об организациях, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры и спорта поселка Дорогичи», МБУ «ЦКиС п.Дорогичи».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610912, город Киров, поселок Дорогичи, улица Центральная, дом 2а.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление (договор) безвозмездное бессрочное пользование (земельный участок).
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: управление культуры администрации города Кирова.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610912, город Киров, улица Воровского, дом 39.

#### 2. Характеристики деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: культура, организации досуга и расширение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества: организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: конкурсов, смотров, конкурсов, фестивалей, викторин, выставок, этнофестивалей, ярмарок, народных гуляний, театрализованных представлений.