

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 23 февраля 2020 года

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры и спорта поселка Дороничи»
Кировская область, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|---------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Пути движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию | Есть | - | 001-043 | <p>Остановка «Улица Мира (Посёлок Дороничи)»:</p> <p>Отсутствует оборудованный для инвалидов остановочный комплекс.</p> <p>Отсутствует информация о путях движения к объекту для различных категорий инвалидов, отсутствует мнемосхема на остановке.</p> <p>Расписание общественного транспорта отсутствует.</p> <p>Не выделено место для кресла-коляски на остановке.</p> <p>На остановочном комплексе отсутствует линия безопасности.</p> <p>Пути движения от остановок к объекту:</p> | К, О, С, Г, У | <p>Реализовывать указанные меры путём обращения в администрацию муниципального образования «Город Киров»</p> <p>1. Оборудовать остановку элементами информации об объекте, п.4.1.1***</p> <p>2. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 1,8 м., п.4.1.7, 4.1.11</p> <p>3. Оборудовать съезды с</p> | Ремонт (текущий, капитальный) |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|------|-------------------------------------|---------|--|---------------|--|-------------------------------|
| | | | | | <p>На путях движения имеются ямы и неровности, высокие бордюры. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке</p> <p>Путь движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию – 300 м.</p> | | <p>тротуара на транспортный проезд в соответствие с нормативами, п.4.1.8</p> <p>4. Оборудовать тактильные средства на расстоянии не менее, чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. нормативной ширину, п.4.1.10</p> <p>5. Обеспечить наличие и нормативную высоту расписания общественного транспорта.</p> <p>6. Выделить место для кресла-коляски на остановке.</p> <p>7. На остановочном комплексе оборудовать линия безопасности, в том числе тактильную.</p> | |
| 1.2 | Вход (входы) на территорию | Есть | 43: 40: 00 26 07: 10 | 027-043 | <p>Отсутствует информация об объекте для различных категорий инвалидов. Отсутствует мнемосхема на входах на территорию.</p> <p>Перед входом в здание, на входной площадке имеется информационный щит с высотой информации 0,565-1,935 м.</p> | К, О, С, Г, У | <p>1. Оборудовать средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия) <u>ГОСТ Р 51256</u> и <u>ГОСТ Р 52875</u>, п.4.1.3</p> <p>2. Установить мнемосхему</p> | Ремонт (текущий, капитальный) |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------|-------------------------------------|---------|---|------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | на входе на территорию п.7.1.8 | |
| 1.3 | Путь (пути) движения на территории | Есть | 43: 40: 00 26 07: 10 | 027-053 | <p>Отсутствует ограничительная разметка пешеходных путей, совмещённых с транспортными проездами на участке (на входе на территорию).</p> <p>Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет 0,00-0,10 м.</p> <p>Ширина пешеходных путей 1,20 м. и более.</p> <p>Въезд на территорию со стороны улицы Центральной имеет уклон 5-8 градусов (8,7-14,1%).</p> <p>Отсутствуют съезды (бордюрные пандусы) с тротуаров на проезжую часть.</p> <p>Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа, в частности у антипарковщиков (ограничителей), тренажёров, скамеек), на покрытии пешеходных путей на участке</p> | К, О, С, Г | <p>1. При совмещённом транспортном проезде и пешеходной части обеспечить ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, п.4.1.4</p> <p>2. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 1,8 м., п.4.1.7, 4.1.11</p> <p>3. Оборудовать съезды с тротуара на транспортный проезд в соответствии с нормативами, п.4.1.8</p> <p>4. Обеспечить нормативную высоту бордюров по краям пешеходных путей не менее 0,05 м., п.4.1.9</p> <p>5. Оборудовать тактильные средства на расстоянии не менее, чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. нормативной ширину, п.4.1.10</p> | Ремонт (текущий, капитальный) |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----------|------------------------------------|-------------|---|-------|--|--|
| 1.4 | Лестница (наружная) | Ес ть | 43: 40: 00 01 81: 6 | 038- 039 | <p align="center">Лестница со стороны улицы Центральной</p> <p>Количество ступеней – 8. Ширина лестницы – 2,22 м. Высота подступенка – 0,08-0,15 м. Ширина проступи – 0,32 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,85-0,95 м., поручни являются круглыми диаметром 0,04 м. Поручни с одной стороны. Завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша лестницы на 0,3 м. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней.</p> <p align="center">Лестница со стороны въезда для автомобилей со стороны улицы Центральной</p> <p>Количество ступеней – 10. Ширина лестницы – 1,60 м. Высота подступенка – 0,095-0,165 м. Ширина проступи – 0,36-0,415 м. Поручни отсутствуют. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней.</p> | О, С. | <p>1. Оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м., круглыми диаметром 0,04-0,06 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее лестничного марша, с учётом разделительных двусторонних поручней при ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м., соответствующими требованиям к опорным конструкциям, п.4.1.14, 5.1.2***(п.6.1.2 СП 59.13330.2016)</p> <p>2. Привести высоту подступенка и ширину проступи к нормативным значениями – 0,12-0,15 м. и 0,35-0,40 м. соответственно, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, п.4.1.12, иликратно этим значениям (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>3. Оборудовать лестницы тактильными средствами информации: тактильными полосами шириной 0,30-</p> | Ремонт (текущий, капиталь ный). |
|-----|------------------------|----------|------------------------------------|-------------|---|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------|-------------|-----|---|------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | 0,50 м, расположенными на расстоянии 0,8 м. от края нижней и верхней ступени, оборудовать лестницу выделением краевых ступеней цветом, фактурой, п.4.1.12, на проступях краевых ступеней лестничных маршей оборудовать одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м., расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п.5.1.12 СП 59.13330.2016) | |
| 1.5 | Пандус (наружный) | Есть | 43:000181:6 | 039 | Имеются металлические швеллеры (аппарель) на лестнице со стороны улицы Центральной Уклон швеллеров 27,0 градусов (51,00%). | К, О | 1. Обеспечить уклон пандуса в соответствии с нормативными требованиями – не более 5% или 2,9 градусов, при этом длина одного марша пандуса не должна превышать 9,0 м., п.4.1.14 2. Обеспечить пандусы поручнями, при этом ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м., | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>поручни должны быть круглыми диаметром 0,04-0,06 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее марша пандуса, пандусы оборудовать двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261, п.4.1.14-4.1.15</p> <p>3. Оборудовать промежуточные площадки и съезды пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м., п.4.1.15.</p> <p>4. Учесть, что поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, покрытие пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|------|-------------------------------------|---------|---|---------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | <p>сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге, п.4.4.1., 4.1.16.</p> <p>5. При технической возможности обеспечить размеры горизонтальных площадок пандуса в соответствии с нормативными требованиями, п.4.1.15, 5.1.3</p> | |
| 1.6 | Автостоянка и парковка | Есть | 43: 40: 00 26 07: 10 | 027-053 | <p>Отсутствуют специальные места для стоянки автомобилей инвалидов на существующей автостоянке, парковке. Знак автостоянки для инвалидов отсутствует. Разметка (знак) на парковочном месте отсутствует.</p> | К, О, С, Г, У | <p>1. Оборудовать специальные места для стоянки автомобилей инвалидов из расчёта 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест до 100 включительно 5%, но не менее одного места, п.4.2.1.</p> <p>2. Обеспечить размещение места для личного автотранспорта инвалидов вблизи входа в предприятие или в учреждение,</p> | Ремонт (текущий, капитальный) |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------------------|---------|---|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | <p>доступного для инвалидов, но не далее 50 м., п.4.2.2.</p> <p>3. Обеспечить разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.</p> <p>4. Оборудовать автостоянку знаком, соответствующим ПДД, п.4.2.1</p> <p>5. Обеспечить нанесение разметки (знака) на асфальт в месте парковки размером 6,0 х 3,6 м., п.4.2.1, 4.2.4</p> | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | 43: 40: 00 26 07: 10 | 001-053 | <p>Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения.</p> <p>На территории имеются 3 места отдыха со скамейками с высотой сиденья 0,35-0,47 м., без опоры для спины, без подлокотников.</p> | К, О, С, У | <p>1. На территории на основных путях движения людей оборудовать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п., п.4.3.1.</p> <p>На участке объекта на основных путях движения людей оборудовать не менее чем через 100 - 150 м. места отдыха, доступные</p> | Ремонт (текущий, капитальный) |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. (п.5.3.1 СП 59.13330.2016).</p> <p>2. Оборудовать скамейки для инвалидов разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья, п.4.3.2.</p> <p>3. Обеспечить минимальный уровень освещенности в местах отдыха 20 лк.</p> <p>4. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения, оборудовать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта, п.4.3.3.</p> <p>5. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, п.4.1.3</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|-----------------|---------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию (участка) | ВНД (К, О, С, Г, У) | 43:40:002607:10 | 001-053 | Ремонт (текущий, капитальный). |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Территория и пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями. Лестницы и пандус не соответствуют нормативным требованиям.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 23 февраля 2020 года

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры и спорта поселка Дороничи»
Кировская область, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|---------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | 1 эт. 48 | 054-055 | <p style="text-align: center;">1 этаж Вход основной</p> <p>Количество ступеней – 6. Ширина лестницы – 8,15 м. Высота подступенка – 0,16-0,21 м. Ширина проступи – 0,29-0,30 м. Поручни лестницы двойные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,67-0,92 м. и 0,47-0,72 м., поручни являются круглыми диаметром 0,035 м. Поручни с одной стороны. Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м. Отсутствуют двусторонние поручни</p> | О, С. | <p>1. Обеспечить лестницу ступенями в количестве от 3 до 12, демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12***</p> <p>2. Оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м., круглыми диаметром 0,04-0,06 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее лестничного марша, с учётом разделительных двусторонних поручней при ширине лестниц на основных входах в здание</p> | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | |
|--|----|-----|--|--|---|
| | | | | <p>при ширине лестниц на входах в здание 4,0 м. и более. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Слева отсутствуют ограждения при перепаде высот. Справа имеются ограждения при перепаде высот на высоте 0,92 м.</p> <p>Вход запасный (в почтовое отделение на запасную лестницу) Количество ступеней – 4. Ширина лестницы – 3,67 м. Высота подступенка – 0,14-0,195 м. Ширина проступи – 0,29-0,305 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,84-0,99 м., поручни являются круглыми диаметром 0,045 м. Поручни с одной стороны. Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Слева отсутствуют ограждения при перепаде высот. Справа имеются ограждения при перепаде высот на высоте 0,84 м.</p> | <p>4,0 м., соответствующими требованиям к опорным конструкциям, п.4.1.14, 5.1.2*** (п.6.1.2 СП 59.13330.2016)</p> <p>3. Привести высоту подступенка и ширину проступи к нормативным значениями – 0,12-0,15 м. и 0,35-0,40 м. соответственно, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, п.4.1.12, или кратно этим значениям (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>4. Оборудовать лестницы тактильными средствами информации: тактильными полосами шириной 0,30-0,50 м, расположенными на расстоянии 0,8 м. от края нижней и верхней ступени, оборудовать лестницу выделением краевых ступеней цветом, фактурой, п.4.1.12, на проступях краевых ступеней лестничных маршей оборудовать одну или несколько полос,</p> |
| | 23 | 066 | | | |
| | 17 | 071 | | <p>Вход технический (в карман) Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей.</p> | |
| | 13 | 072 | | <p>Вход запасный (в зрительный зал, справа, ближе к сцене) Одиночная ступень высотой 0,245 м.</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---------|---|--|--|--|
| | | | 13 | 078 | <p>Поручни отсутствуют.</p> <p>Вход запасный (в зрительный зал, слева, дальше от сцены)</p> <p>Одиночная ступень высотой 0,225 м.</p> <p>Поручни отсутствуют.</p> | | | |
| | | | 1 | 086-087 | <p>Вход запасный (в спортивный зал)</p> <p>Количество ступеней – 2.</p> <p>Ширина лестницы – 2,15 м.</p> <p>Высота подступенка – 0,095-0,13 м.</p> <p>Ширина проступи – 0,34 м.</p> <p>Поручни отсутствуют.</p> <p>Лестница не имеет бортиков по краям ступеней.</p> <p>Отсутствуют ограждения при перепаде высот.</p> | | | |
| | | | 6 | 091-092 | <p>Вход запасный (справа от основного входа)</p> <p>Количество ступеней – 2.</p> <p>Ширина лестницы – 1,60 м.</p> <p>Высота подступенка – 0,135-0,15 м.</p> <p>Ширина проступи – 0,305 м.</p> <p>Поручни отсутствуют.</p> <p>Лестница не имеет бортиков по краям ступеней.</p> <p>Отсутствуют ограждения при перепаде высот.</p> | | | |
| | | | 1 эт. | 083, | | | | |
| | | | 12 эт. | 085 | <p>2 этаж</p> <p>Вход запасный</p> <p>Одиночная ступень высотой 0,045 м.</p> <p>Поручни отсутствуют.</p> | | | |
| | | | 2 эт. | - | <p>Подвальный этаж</p> <p>Вход технический</p> <p>Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей.</p> | | | |
| | | | 1 | - | | | | контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м., расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п.5.1.12 СП 59.13330.2016) |
| | | | | | | | | 5. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.4.1.14-4.1.16, 5.2.9-5.2.10, 5.2.13-5.2.16, 5.2.17, 5.2.21 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------|----------------|---------|--|---------|---|-----------------------------------|
| | | | 1 эт. 20 | - | Подвальный этаж Вход технический Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей. | | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | 48 | 057-058 | Вход основной Пандус состоит из 1 марша. Уклон пандуса 13,7-14,0 градусов (24,4-24,9%). Ширина марша пандуса – 1,00 м. Длина марша пандуса – 4,38 м. Высота подъёма пандуса – 1,06 м. Поручни пандуса двойные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,65-0,71 м. и 0,85-0,91 м., поручни являются круглыми диаметром 0,035 м. Поручень с одной стороны. Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша пандуса на 0,3 м. Бортики по краям пандуса имеют высоту 0,01-0,015 м. Размеры горизонтальной площадки вверху – более 5,96 х 2,42 м. Размеры горизонтальной площадки внизу – более 2,37 х 1,24 м. | К, О | 1. Обеспечить уклон пандуса в соответствии с нормативными требованиями – не более 5% или 2,9 градусов, п.4.1.14 2. Обеспечить пандусы поручнями в соответствии с нормативными требованиями, п.4.1.14-4.1.15 3. При технической возможности обеспечить размеры горизонтальных площадок пандуса в соответствии с нормативными требованиями, п.4.1.15, 5.1.3 | Ремонт (текущий, капитальный). |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | 1 эт. 48 | 056 | 1 этаж Вход основной Размеры площадки 7,88-8,15 х 3,78-3,98 м., при открывании двери наружу – 1,81-4,75 х 3,37 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка. | К, О, С | 1. Обеспечить входные площадки навесами, водоотводами, подогревом, п.5.1.3 2. Установить дренажные решётки, при этом просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м. шириной. Диаметр | Ремонт (текущий, капитальный). |
| | | | 23 | 066 | Вход запасный (в почтовое | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | | <p>отделение, на запасную лестницу) Размеры площадки 3,67 x 1,12 м., при открывании двери наружу – 2,74 x 0,26 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.</p> | | <p>круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м., п.4.1.17</p> | |
| | | 17 | 071 | <p>Вход технический (в карман) Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей.</p> | | | |
| | | 13 | 072 | <p>Вход запасный (в зрительный зал, справа, ближе к сцене) Размеры площадки 2,41 x 2,15 м., при открывании двери наружу – 1,92 x 1,47 м. Площадка имеет уклон 6,2-9,6 градусов (10,9-16,9%). Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.</p> | | | |
| | | 13 | 078 | <p>Вход запасный (в зрительный зал, слева, дальше от сцены) Размеры площадки 2,45 x 1,98 м., при открывании двери наружу – 1,93 x 1,29 м. Площадка имеет уклон 4,3-7,4 градусов (7,5-13,0%). Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.</p> | | | |
| | | 1 | 086-087 | <p>Вход запасный (в спортивный зал) Размеры площадки 2,15 x 1,40 м., при открывании двери наружу – 1,80 x 0,45 м. Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева.</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------|----------|----------|---|---------|---|--------------------------------|
| | | | 6 | 091-092 | Отсутствует дренажная решётка. Вход запасный (справа от основного входа) Размеры площадки 1,60 x 0,99 м., при открывании двери наружу – 1,20 x 0,08 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка. | | | |
| | | | 1 эт. 12 | 083, 085 | 2 этаж Вход запасный Входная площадка не оборудована. Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка. | | | |
| | | | 2 эт. 1 | - | Подвальный этаж Вход технический Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей. | | | |
| | | | 1 эт. 20 | - | Подвальный этаж Вход технический Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей. | | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 1 эт. 48 | 059-065 | 1 этаж Вход основной Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.70 м., второй входной двери – 0,69 м. Высота порога первой двери – 0,025-0,03 м., порога второй двери – 0,03 м. Ручка первой двери – обычная, второй двери – обычная. Высота смотровых панелей на первой двери – 0,84-1,97 м., ширина – 0,52 м. | К, О, С | 1. Заменить входные двери с учётом нормативной ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.1.4-5.1.6 2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.), демонтировать одиночные ступени п.5.1.4-5.1.6, п.4.1.12. | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | |
|--|--|----|---------|---|---|
| | | | | <p>Высота смотровых панелей на второй двери – 0,85-1,98 м., ширина – 0,55 м. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики имеются на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.</p> <p>Вход запасный (в почтовое отделение, на запасную лестницу)</p> <p>Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.88 м., второй входной двери – 0,70 м. Высота порога первой двери – 0,02-0,065 м., порога второй двери – 0,005 м. Ручка первой двери – обычная, второй двери – обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики отсутствуют на дверях. Имеется пружина на второй двери.</p> | |
| | | 23 | 066-069 | <p>Вход технический (в карман)</p> <p>Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей.</p> | <p>3. Оборудовать все двери смотровыми панелями, нижняя часть которых в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола, п.5.1.4, верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м., при этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. (п.6.1.5 СП 59.13330.2016).</p> <p>4. Обеспечить нанесение контрастной маркировки на прозрачные панели дверей, обеспечить окраску наличников (дверной коробки) и ручек дверей в отличные от дверей цвета, п.5.1.4-5.1.6, на прозрачных полотнах дверей оборудовать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 -</p> |
| | | 17 | 071 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---------|---|--|---|--|
| | | 13 | 072-077 | <p>Вход запасный (в зрительный зал, справа, ближе к сцене)</p> <p>Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.73 м., второй входной двери – 0,68 м.</p> <p>Высота порога первой двери – 0,06 м., порога второй двери – 0,03-0,04 м.</p> <p>Имеется скат с уклоном 9 градусов (15,8%)</p> <p>Ручка первой двери – обычная, второй двери – нажимная.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.</p> <p>Доводчики отсутствуют на дверях.</p> | | <p>1,4 м. (п.6.1.6 СП 59.13330.2016)</p> <p>5. Обеспечить входные двери символом, указывающим на их доступность (недоступность). для инвалидов, п.5.1.4-5.1.6</p> <p>6. Обеспечить все входные двери доводчиками с механизмом задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд, п.5.1.4-5.1.6</p> | |
| | | 13 | 078-082 | <p>Вход запасный (в зрительный зал, слева, дальше от сцены)</p> <p>Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.74 м., второй входной двери – 0,71 м.</p> <p>Высота порога первой двери – 0,02-0,09 м., порога второй двери – 0,07 м.</p> <p>Ручка первой двери – обычная, второй двери – нажимная.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Входные двери не имеют символа,</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 1 | 088-090 | <p>указывающего на их доступность. Доводчики отсутствуют на дверях.</p> <p>Вход запасный (в спортивный зал)</p> <p>Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.88 м. Высота порога двери – 0,11-0,31 м., имеется одиночная ступень высотой 0,20 м. Ручка входной двери – нажимная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик имеется на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.</p> | | | |
| | | | 6 | 091-094 | <p>Вход запасный (справа от основного входа)</p> <p>Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.84 м. Высота порога двери – 0,015 м., имеется скат с уклоном 16 градусов (28,7%) Ручка входной двери – обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------|-------------|--|---------|--|--------------------------------|
| | | | 1 эт. 12 2 эт. 1 | 083- 085 | <p>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик отсутствует на дверях.</p> <p>2 этаж Вход запасный</p> <p>Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.56 м. Высота порога двери – 0,075 м. Ручка входной двери – нажимная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик имеется на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.</p> <p>Подвальный этаж Вход технический</p> <p>Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей.</p> <p>Подвальный этаж Вход технический</p> <p>Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей</p> | | | |
| 2.5 | Тамбур | Ес ть | 1 эт. 48 | 060- 064 | <p>1 этаж Вход основной</p> <p>Глубина тамбура – 1,80-2,14 м., ширина тамбура – 2,39-4,60 м. Свободное пространство между</p> | К, О, С | 1. Привести размеры тамбура к нормативным значениям - глубина при прямом движении и одностороннем открывании | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|---------|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 1,47 м. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют. В тамбуре имеется скат с уклоном 4 градуса (7%)</p> | | | | |
| | | 23 | 068-070 | <p>Вход запасный (в почтовое отделение, на запасную лестницу) Глубина тамбура – 1,11 м., ширина тамбура – 1,07 м. Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 0,29 м. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.</p> | | | | |
| | | 13 | 073-076 | <p>Вход запасный (в зрительный зал, справа, ближе к сцене) Глубина тамбура – 1,40 м., ширина тамбура – 1,54 м. Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 0,66 м. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.</p> | | | | |
| | | 13 | 079-082 | <p>Вход запасный (в зрительный зал, слева, дальше от сцены) Глубина тамбура – 1,41 м., ширина тамбура – 1,61 м. Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном</p> | | | | |
| | | | | | | | дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м., при глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м. п.5.1.7, глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. (п.6.1.8 СП 59.13330.2016) 2. Оборудовать тамбуры дренажными и водосборными решётками на одном уровне с поверхностью покрытия пола, при этом ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м., п.5.1.7., в тамбурах при установке дренажных и водосборных решеток предупреждающие тактильно-контрастные указатели не | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----|--|--|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | открывании) – 0,65 м. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют. Подвальный этаж Вход технический Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей. Подвальный этаж Вход технический Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей | | обустраиваются, при этом они должны отстоять от входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м. (п.6.1.8 СП 59.13330.2016) | | |
| | | 20 | - | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | 1 эт. 48, 23, 17, 13, 1, 6, 20, 12 2 эт. 1 | 054-094 | Отсутствует полностью доступный вход для МГН. | К, О, С, Г, У | 1. Оборудовать входы кнопкой вызова персонала с системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным на высоте от 0,85 до 1,1 м., при этом питание кнопки вызовы должно осуществляться от системы электроснабжения п.5.5.7 2. На входных группах оборудовать освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения, п. 8.3.3. 3. Обеспечить ширину турникетов в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках (п.6.1.9 СП 59.13330.2016). | Ремонт (текущий, капитальный). |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|---|-------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) | 1 эт. 48, 23, 17, 13, 1, 6, 20, 12 2 эт. 1 | 054- 094 | Ремонт (текущий, капитальный). |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), наличие одиночной ступени, отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие (несоответствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, несоответствие пандусов нормативным требованиям, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 23 февраля 2020 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры и спорта поселка Дороничи»
Кировская область, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|---------------------------|---------|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | 1 эт. 45, 31, 22, 9, 6, 3 | 095-124 | <p>1 этаж</p> <p>Ширина путей движения – 1,07 м. (в коридоре у входа запасного справа от основного входа), 1,14 м. (в коридоре у кабинета спортивный зал), 1,31 м. (в коридоре у кабинета парикмахерская), 1,30 м. (в коридоре на лестнице у входа запасного (в почтовое отделение на запасную лестницу)), 1,68-8,27 м.</p> <p>При движении по коридору инвалида на кресле-коляске имеется пространство для разворота на 180°, равное диаметру 1,4 м. за исключением коридора у входа запасного справа от основного входа, коридора у кабинета спортивный зал,</p> | К, О, С | <p>1. При технической возможности увеличить пространство для маневрирования на кресле-коляске в узких коридорах, п.5.2.1***</p> <p>2. Оборудовать участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями и/или</p> | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|--|--|
| | | | | <p>коридора у кабинета парикмахерская, коридора на лестнице у входа запасного (в почтовое отделение на запасную лестницу). В пределах прямой видимости на протяжении всех путей движения имеются места для разворота на кресле-коляске. Высота потолка – 2,74-3,30 м. Пространство для маневрирования перед дверью (на кресле-коляске) имеется у всех помещений, кабинетов. Участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности. Имеется 3 места отдыха. Отсутствуют выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.</p> <p style="text-align: center;">2 этаж</p> <p>Ширина путей движения – 1,15 м. (в коридоре у входа запасного на 2 этаж), 1,17-1,36 м. (в коридоре у кабинета хореографии) 1,61-8,49 м. При движении по коридору инвалида на кресле-коляске имеется пространство для разворота на 180°, равное диаметру 1,4 м. за исключением коридора у входа</p> | <p>обеспечить контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, п.5.2.3 3. Привести высоту от уровня пола до нижнего края выступающих элементов (которые выступают более чем на 0,1 м. за плоскость стен) к нормативной величине (не менее 2,1 м.) либо установить ограждающие бортики под ними высотой не менее 0,05 м., п.5.2.7 4. Обеспечить контрастную (по сравнению со стеной) окраску всех дверей и дверных проёмов на путях эвакуации, п.5.2.4</p> | |
| | | 2 эт. 19, 24, 6, 4, 3 | 125- 142 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----------------------|---------|--|------|--|---|
| | | | | | <p>запасного на 2 этаж, коридора у кабинета хореографии.</p> <p>В пределах прямой видимости на протяжении всех путей движения имеются места для разворота на кресле-коляске.</p> <p>Высота потолка – 2,79-3,24 м.</p> <p>Пространство для маневрирования перед дверью (на кресле-коляске) имеется у всех помещений, кабинетов, за исключением кабинета хореографии.</p> <p>Участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности.</p> <p>Имеется 1 место отдыха.</p> <p>Имеются выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - огнетушитель у кабинета театр моды «Гризет» - высота 1,15 м., выступает на 0,14-0,16 м. - огнетушитель у кабинета директор - высота 1,48 м., выступает на 0,13 м. | | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | 1 эт. 22 2 эт. | 149-154 | <p>Лестница запасная (к входу запасному (в почтовое отделение на запасную лестницу))</p> <p>1 марш</p> <p>Ширина лестницы – 1,36 м.</p> | О, С | 1. При технической возможности оборудовать лестницы поручнями с двух сторон с учётом нормативных требований, в | - |

| | | | | | |
|--|--|----|--|---|--|
| | | 25 | <p>Высота подступенка – 0,06-0,21 м. Ширина проступи – 0,29-0,35 м. Количество ступеней – 5. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 1,03-1,13 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. 2 марш Ширина лестницы – 1,17 м. Высота подступенка – 0,055-0,16 м. Ширина проступи – 0,22-0,29 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,97-1,03 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.</p> | <p>том числе по форме (должны быть круглыми), диаметру (0,04 – 0,06 м.), выступающим частям, выходящим в горизонт (далее марша на 0,3 м.), расстоянию до стены (0,045-0,06 м.), рельефным обозначениям этажей, а также предупредительным полосам об окончании перил, п.5.2.10, 5.2.15-5.2.16 2. При технической возможности привести ширину лестницы, высоту подступенка, ширину проступи к нормативным значениям, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, п. 4.1.12, 5.2.10, оборудовать проступи ступеней шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), подступенки ступеней высотой 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). (п.6.2.8 СП 59.13330.2016) 3. Оборудовать боковые края ступеней лестниц</p> | |
|--|--|----|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------|----------|---------|--|---|--|--|
| | | | | <p>Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м.</p> <p>3 марш</p> <p>Ширина лестницы – 1,34 м.</p> <p>Высота подступенка – 0,06-0,15 м.</p> <p>Ширина проступи – 0,22-0,30 м.</p> <p>Количество ступеней – 12.</p> <p>Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 1,04-1,11 м., поручни являются не круглыми.</p> <p>Поручень не является непрерывным на марше лестницы.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м.</p> <p>На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м.</p> <p>Имеются ограждения при перепаде высот высотой 1,04 м.</p> <p style="text-align: center;">Лестница основная</p> <p>1 марш</p> <p>Ширина лестницы – 1,35 м.</p> <p>Высота подступенка – 0,09-0,19 м.</p> <p>Ширина проступи – 0,28-0,32 м.</p> <p>Количество ступеней – 11.</p> <p>Поручни отсутствуют.</p> <p>Боковые края ступеней, не</p> | <p>бортиком высотой не менее 0,02 м., п.5.2.9</p> <p>4. Обеспечить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, п.5.2.12, оборудовать на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. (п.6.2.8 СП 59.13330.2016)</p> <p>5. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.4.1.14-4.1.16, 5.2.9-5.2.10, 5.2.13-5.2.16, 5.2.17, 5.2.21</p> | |
| 1 эт. 46 | 2 эт. 18 | 155-157 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|--|--|--|--|
| | | | | <p>примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 2 марш Ширина лестницы – 1,37 м. Высота подступенка – 0,11-0,16 м. Ширина проступи – 0,31-0,32 м. Количество ступеней – 11. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,95-1,14 м., поручни являются не круглыми. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 1,14 м.</p> <p>Лестница (из основного холла в танцевальный зал перед зрительным залом)</p> <p>Ширина лестницы – 2,84 м. Высота подступенка – 0,14-0,22 м. Ширина проступи – 0,31 м. Количество ступеней – 3. Поручни с одной стороны, одинарные</p> | | | |
| | | 1 эт. 9 | 111 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | <p>по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,93-1,14 м., поручни являются круглыми диаметром 0,04 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части.</p> <p>На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м.</p> <p>Лестница (у входа запасного справа от основного входа)</p> <p>1 марш Ширина лестницы – 1,08 м. Высота подступенка – 0,045-0,175 м. Ширина проступи – 0,27-0,32 м. Количество ступеней – 4.</p> <p>Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 1,01-1,20 м., поручни являются не круглыми.</p> <p>Поручень является непрерывным на марше лестницы.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м.</p> <p>На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей,</p> | | | |
| | | | 6 2 эт. 10 | 119- 121 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | | <p>предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Отсутствует ограждение под первым маршем лестницы. 2 марш Ширина лестницы – 1,04 м. Высота подступенка – 0,07-0,23 м. Ширина проступи – 0,16-0,22 м. Количество ступеней – 15. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,98-1,06 м., поручни являются не круглыми. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м.</p> <p style="text-align: center;">2 этаж</p> <p>Лестница (перед кабинетом студия звукозаписи)</p> <p>1 марш Ширина лестницы – 0,92 м. Высота подступенка – 0,20-0,23 м.</p> | | | |
| | | 6 | 136-138 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ширина проступи – 0,27 м. Количество ступеней – 2. Поручни отсутствуют. 2 марш Ширина лестницы – 1,27 м. Высота подступенка – 0,11-0,19 м. Ширина проступи – 0,24-0,31 м. Количество ступеней – 5. Поручни отсутствуют. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м.</p> <p>Лестница запасная (к входу запасному на 2 этаж)</p> <p>1 марш Ширина лестницы – 1,05 м. Высота подступенка – 0,06-0,07 м. Ширина проступи – 0,27-0,29 м. Количество ступеней – 7. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,98-1,10 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют</p> | | | |
| | | 1 эт. 12 2 эт. 1 | 143- 148 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>бортиков высотой не менее 0,02 м. Отсутствует ограждение под первым маршем лестницы. 2 марш Ширина лестницы – 0,94 м. Высота подступенка – 0,11-0,17 м. Ширина проступи – 0,29-0,31 м. Количество ступеней – 8. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,86-1,02 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м.</p> <p>3 марш Ширина лестницы – 1,04 м. Высота подступенка – 0,08-0,16 м. Ширина проступи – 0,29-0,30 м. Количество ступеней – 7. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,97-1,15 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------------------|---------|--|---------|---|--------------------------------|
| | | | | | <p>марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 0,97 м.</p> | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | Есть | 1 эт. 45, 31, 22, 9, 6, 3, 46, 12 | 095-124 | <p>1 этаж Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от центрального входа. № 1 (из основного холла в коридор с кабинетами № 106, методический кабинет, парикмахерская, салон красоты) – дверь шириной 0,80 м., порог – 0,025-0,07 м., ручка нажимная. № 2 (из коридора с кабинетами № 106, методический кабинет, парикмахерская, салон красоты в коридор с кабинетами почтового</p> | К, О, С | <p>1. Расширить двери и дверные проёмы на всех путях движения до нормативных значений, п.5.2.4, 5.2.25 2. Демонтировать пороги, в случае необходимости заменить на более низкие высотой до 0,014 м., п.5.2.4 3. Обеспечить двери на путях движения окраской, контрастной со стеной, п.5.2.4</p> | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | | | <p>отделения) – дверь шириной 0,78 м., порог – 0,045 м., ручка обычная.</p> <p>№ 3 (на запасную лестницу к входу запасному (в почтовое отделение на запасную лестницу)) – дверь шириной 0,78 м., порог – 0,02 м., ручка обычная.</p> <p>№ 4 (из основного холла в танцевальный зал перед зрительным залом) – проём шириной 2,85 м., порог – без порога.</p> <p>№ 5 (из танцевального зала перед зрительным залом в коридор к входу запасному справа от основного входа) – проём шириной 0,82 м., скат с уклоном 14 градусов (24,9%).</p> <p>№ 6 (из коридора к входу запасному справа от основного входа) – дверь шириной 0,84 м., порог – 0,045 м., ручка нажимная.</p> <p>№ 7 (из коридора к входу запасному справа от основного входа в коридор к кабинету спортивный зал) – проём шириной 0,95 м., порог – без порога.</p> | | | |
| | | 2 эт. 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 10, 1 | 125- 142 | <p style="text-align: center;">2 этаж</p> <p>Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от центрального входа.</p> <p>№ 1 (с основной лестницы в фойе) – дверь шириной 0,86 м., порог – 0,04 м., ручка нажимная.</p> <p>№ 2 (на запасную лестницу к входу запасному (в почтовое отделение на запасную лестницу)) – проём шириной 0,75 м., порог – 0,05 м., ручка обычная.</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|---------|--|---------------|--|--------------------------------|
| | | | | | <p>№ 3 (из танцевального зала к кабинету студия звукозаписи) – дверь шириной 0,73 м., порог – 0,06 м., ручка нажимная.</p> <p>№ 4 (из кабинета студия звукозаписи в коридор у входа запасного на 2 этаж) – проём шириной 0,70 м., порог – 0,03 м.</p> <p>№ 5 (из коридора на лестницу к входу запасному на 2 этаж) – дверь шириной 0,74 м., порог – 0,035-0,115 м., ручка обычная.</p> | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | 1 эт. 45, 31, 22, 9, 6, 3, 46, 12 2 эт. 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 10, 1 | 095-157 | Отсутствуют зоны безопасности, в том числе нет обозначений зон безопасности знаком Е21. | К, О, С, Г, У | <p>1. Оборудовать безопасные зоны в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений по или на площадках лестничных клеток (п.6.2.25 СП 59.13330.2016).</p> <p>2. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц оборудовать контрастные или контрастные</p> | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|--|---------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | <p>фотолюминесцентные полосы (п.6.2.29, 6.2.8 СП 59.13330.2016)</p> <p>3. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.</p> <p>Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или наклеить на них световые ленты, п.5.2.31.</p> | |
| ОБЩИЕ требования к зоне | - | 1 эт. 45, 31, 22, 9, 6, 3, 46, 12 2 эт. | 095-157 | <p>Отсутствует информация о схеме движения инвалидов (отсутствует мнемосхема).</p> <p>1 этаж Высота выключателей – 0,99-1,54 Высота розеток – 0,80 м.</p> <p>2 этаж Высота выключателей – 1,54-1,59 м. Высота розеток – 0,88-0,89 м.</p> | К, О, С, Г, У | <p>1. На стенах путей эвакуации оборудовать тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;</p> <p>2. Изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне,</p> | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 10, 1 | | | <p>мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля, с использованием русского алфавита (плоско-выпуклого шрифта), п.7.1.8., оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа (п.8.1.6 СП 59.13330.2016)</p> |
|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|-------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД (К, О, С, Г, У) | 1 эт. 45, 31, 22, 9, 6, 3, 46, 12 2 эт. 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 10, 1 | 095- 157 | Ремонт (текущий, капитальный). |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 23 февраля 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры и спорта поселка Дороничи»
Кировская область, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|---------|--|----------------------------------|--|--|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | 1 эт. 43 | 158-162 | <p>Нумерация кабинетов слева направо от центрального входа.</p> <p>1 этаж</p> <p>Кабинет касса</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,88 м. Высота порога двери – 0,05-0,075 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,30 м. Дверная ручка – нажимная.</p> | К, О, С, Г | <p>1. Расширить дверные проёмы с учётом необходимой ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.2.4, 5.2.25***</p> <p>2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.) комнатах, кабинетах, 5.2.4</p> <p>3. Обеспечить расположение указателей всех кабинетов (помещений) на высоте от 1,3 до 1,4 м. рядом с дверью</p> | <p>Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---------|---|--|--|--|
| | | | 42 | 163-165 | <p>Выключатели расположены на высоте – 1,06 м., розетки – 0,93 м.</p> <p>Кабинет заместитель директора</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,75 м.</p> <p>Высота порога двери – 0,04 м.</p> <p>Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,56 м.</p> <p>Дверная ручка – нажимная.</p> <p>Выключатели расположены на высоте – 1,60 м., розетки – 0,94 м.</p> | | <p>со стороны ручки с обязательным дублированием рельефными знаками, п.5.5.8, разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016)</p> | |
| | | | 27 | 166-168 | <p>Кабинет № 106, методический кабинет</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,84 м.</p> <p>Высота порога двери – без порога.</p> <p>Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,69 м., на дверях по центру на высоте 1,63 м.</p> <p>Дверная ручка – нажимная.</p> <p>Выключатели расположены на высоте – 1,43 м., розетки – 0,33-0,38 м.</p> | | <p>4. Обеспечить все двери П-образными, ручками нажимного действия или специальными эргономичными ручками для инвалидов, при этом они должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. п.5.1.4-5.1.6, п.5.4.3</p> <p>5. Обеспечить расположение</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---------|---|--|---|--|
| | | 26 | 169-171 | <p>Кабинет парикмахерская Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,025 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,75 м., на дверях по центру на высоте 1,91 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,66 м., розетки – 1,03 м. Высота раковины – 0,85 м., раковина расположены на тумбе. Используются краны с отдельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат.</p> | | <p>выключателей и розеток во всех кабинетах и помещениях, где обслуживаются инвалиды, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,30 м., п.5.4.2, п.7.1.9, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,40 м. (п.6.4.2 СП 59.13330.2016) 6. На входных дверях в специальных помещениях (подсобных, складах, помещениях для персонала и т.п., не предназначенных для посетителей) оборудовать дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками или неровностями, осязаемыми тактильно, п.5.4.4 7. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, в том числе мнемосхемой, инфокиоском, а также ясной и понятной информацией (в том числе символьной) для инвалидов с умственными</p> | |
| | | 25 | 172-174 | <p>Кабинет салон красоты Ширина двери в чистоте – 0,96 м. Высота порога двери – 0,01 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,48 м. Дверная ручка – нажимная.</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----|---------|--|--|---|
| | | | 24 | 175-177 | <p>Выключатели расположены на высоте – 1,68 м., розетки – 1,08 м.</p> <p>Кабинет почтового отделения (сортировка)</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,80 м. Высота порога двери – 0,03 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – поворотная. Выключатели расположены на высоте – 0,89 м., розетки – 0,89 м.</p> | | |
| | | | 19 | 178-180 | <p>Кабинет почтовое отделение</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,80 м. Высота порога двери – 0,04-0,05 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 0,83 м., розетки – 0,89-0,93 м.</p> | | |
| | | | 18 | 181 | <p>Кабинет склад</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки,</p> | | <p>нарушениями.</p> <p>8. Учесть, что приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.</p> <p>9. Демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12</p> <p>10. При технической возможности оборудовать лестницы поручнями с двух сторон с учётом нормативных требований, в том числе по форме (должны быть круглыми), диаметру (0,04 – 0,06 м.),</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---------|--|--|---|--|
| | | | 30 | 182 | <p>подтверждающей служебное назначение помещения.</p> <p>Кабинет склад</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.</p> <p>Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | <p>выступающим частям, выходящим в горизонт (далее марша на 0,3 м.), расстоянию до стены (0,045-0,06 м.), рельефным обозначениям этажей, а также предупредительным полосам об окончании перил, п.5.2.10, 5.2.15-5.2.16</p> | |
| | | | 44 | 183-186 | <p>Кабинет гардероб</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,76 м.</p> <p>Высота порога двери – без порога.</p> <p>Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.</p> <p>Дверная ручка – отсутствует.</p> <p>Выключатели расположены на высоте – 1,03 м.</p> <p>Крючки расположены на высоте 1,58-1,61 м.</p> | | <p>11. При технической возможности привести ширину лестницы, высоту подступенка, ширину проступи к нормативным значениям, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, п. 4.1.12, 5.2.10, оборудовать проступи ступеней шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), подступенки ступеней высотой 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). (п.6.2.8 СП 59.13330.2016)</p> | |
| | | | 16 | 187 | <p>Кабинет шахта</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.</p> <p>Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | <p>12. Оборудовать боковые края ступеней лестниц бортиком высотой не менее 0,02 м., п.5.2.9</p> | |
| | | | 17 | 201 | <p>Кабинет склад (в зрительном зале)</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.</p> | | <p>13. Обеспечить различный</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--------------|---|--|--|--|
| | | | 15 | 202-205 | <p>Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> <p>Кабинет шахта (в зрительном зале)</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.</p> <p>Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | | 9 | 109-115, 206 | <p>Кабинет танцевальный зал</p> <p>Ширина проёма в чистоте – 2,85 м.</p> <p>Высота порога проёма – без порога.</p> <p>При входе имеется три ступени с высотой подступенка 0,14-0,22 м., шириной проступи 0,31 м. Ширина лестницы - 2,84 м.</p> <p>Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,93-1,14 м., поручни являются круглыми диаметром 0,04 м.</p> <p>Поручень является непрерывным на марше лестницы.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части.</p> <p>На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют</p> | | | <p>по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, п.5.2.12, оборудовать на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. (п.6.2.8 СП 59.13330.2016)</p> <p>14. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.4.1.14-4.1.16, 5.2.9-5.2.10, 5.2.13-5.2.16, 5.2.17, 5.2.21</p> <p>15. Оборудовать в кабинетах доступные для МГН раковины (закреплены к стене, не имеющие стоек, тумб и других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.5.3.3, 5.3.9</p> <p>16. Оборудовать рычажный смеситель, термостат (предпочтительней оборудовать сенсорный</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---------|---|--|--|---|
| | | | | <p>бортиков высотой не менее 0,02 м. Лестница не продублирована пандусом / подъемником. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Выключатели расположены на высоте – 0,74-1,46 м., розетки – 0,29-0,41 м. При входе на сцену из зала имеется три ступени с высотой подступенка 0,15-0,16 м., шириной проступи 0,30-0,315 м. Ширина лестницы – 0,72 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъемником.</p> | | | кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9 |
| | | 10 | 207 | <p>Кабинет склад (в танцевальном зале) Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | 7 | 210-212 | <p>Кабинет мойка Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,005 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | | <p>горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м. Высота раковины – 0,86 м., раковина расположена на тумбе. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат.</p> <p>Кабинет спортивный зал</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,83 м. Высота порога двери – 0,04-0,07 м., имеется одиночная ступень высотой 0,02 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная.</p> | | | |
| | | 1 | 213-218 | <p><i>Кабинет тренажёрный зал (внутри)</i></p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,90 м. Высота порога двери – 0,065-0,075 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и</p> | | | |
| | | 11 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|---------|---|--|--|--|
| | | | 8 | 219 | <p>наименование кабинета, отсутствует. Дверная ручка – отсутствует. Выключатели расположены на высоте – 1,55 м., розетки – 1,18 м.</p> <p>Кабинет склад</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | | 9 | 220-221 | <p>Кабинет комната ди-джея</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,80 м. Высота порога двери – 0,04-0,45 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – отсутствует. Выключатели расположены на высоте – 0,97 м., розетки – 0,43 м.</p> | | | |
| | | | 47 | 222 | <p>Кабинет склад</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | 2 эт. 20 | | 223-226 | <p>2 этаж</p> <p>Кабинет театр моды «Гризет»</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,79 м.</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | <p>Высота порога двери – 0,01 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,26-1,60 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,64 м., розетки – 0,83 м. <i>Кабинет костюмерная (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | 21, 23 | 227- 235 | <p>Кабинет хореографии Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,03 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,64 м., на дверях по центру на высоте 2,04 м. Дверная ручка – нажимная.</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---------|---|--|--|--|
| | | | 21 | <p>Выключатели расположены на высоте – 1,55 м., розетки – 0,97 м. Крючки расположены на высоте 1,58 м.</p> <p><i>Кабинет костюмерная (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | | 22 | <p><i>Кабинет раздевалка (внутри)</i> Ширина проёма в чистоте – 0,87 м. Высота порога проёма – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Выключатели расположены на высоте – 1,55 м., розетки – 0,97 м. Крючки расположены на высоте 1,60 м.</p> | | | |
| | | 26 | 236-238 | <p>Кабинет № 22, директор Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – 0,03-0,065 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---------|---|--|--|--|
| | | | 27 | 239-242 | <p>наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,48-1,64 м., на дверях по центру на высоте 1,97 м. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,60 м., розетки – 0,93 м.</p> <p>Кабинет № 23, делопроизводитель Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – 0,045 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,85 м., на дверях по центру на высоте 1,94 м. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,59 м., розетки – 0,79 м. Высота раковины – 0,85 м., раковина расположены на тумбе. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат.</p> | | | |
| | | | 7 | 243-246 | <p>Кабинет танцевальный зал Ширина двери в чистоте – 0,84 м. Высота порога двери – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – поворотная. Выключатели расположены на высоте – 1,55 м., розетки – 1,53 м. При входе на сцену из зала имеется две ступени с высотой подступенка 0,20 м., шириной проступи 0,39 м. Ширина лестницы – 1,10 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником.</p> <p>Кабинет студия звукозаписи <i>Вход со стороны танцевального зала</i> Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,095 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. <i>Вход со стороны запасного входа</i> Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,02-0,04 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 0,86 м., розетки – 0,95 м.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 4а | 252 | <p>Кабинет базовая станция оператора сотовой связи</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | | 2 | 253 | <p>Кабинет склад</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка отсутствует.</p> | | | |
| | | | 9 | 254-263 | <p>Кабинет художник</p> <p><i>Вход со стороны танцевального зала</i> Ширина двери в чистоте – 0,73 м. Высота порога двери – 0,03-0,05 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. При входе имеется семь ступеней ступени с высотой подступенка 0,14-0,17 м., шириной проступи 0,29-0,38 м. Ширина лестницы - 1,04 Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником. <i>Вход со стороны запасного входа</i> Ширина двери в чистоте – 0,73 м. Высота порога двери – 0,025-0,095 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | <p>досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 1,49 м., розетки – 0,96 м.</p> <p><i>Кабинет склад (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | 12 | | | | | |
| | | | 8 | <p><i>Кабинет базовая станция оператора сотовой связи (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,59 м. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | 15, 14, 13, 16 | 264 | <p>Кабинет склад Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> | | | |
| | | 17 | 265- 267 | <p>Кабинет танцевальный зал Ширина двери в чистоте – 0,90 м. Высота порога двери – 0,04-0,06 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|------|---------|--------------|---|------------|--|---|
| | | | | | горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 0,99 м., розетки – 0,09 м. | | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть | 1 эт. 9 | 109-115, 206 | <p>1 этаж Танцевальный зал Ширина проёма в чистоте – 2,85 м. Высота порога проёма – без порога. При входе имеется три ступени с высотой подступенка 0,14-0,22 м., шириной проступи 0,31 м. Ширина лестницы - 2,84 м. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,93-1,14 м., поручни являются круглыми диаметром 0,04 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Лестница не продублирована пандусом / подъёмником.</p> | К, О, С, Г | <p>1. При технической возможности обеспечить в зрительном зале места для людей на креслах-колясках из расчета не менее 1% общего числа зрителей, выделенная для этого площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 2%, каждое место должно иметь размеры не менее, м: при доступе сбоку - 0,55 x 0,85; при доступе спереди или сзади - 1,25 x 0,85, п.7.1.7. 2. В зале со звуковой системой оборудовать систему усиления звука, индивидуального или коллективного пользования, при использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест пандусы (при наличии) и ступени оборудовать подсветкой, п.7.1.7.</p> | Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.</p> <p>Выключатели расположены на высоте – 0,74-1,46 м., розетки – 0,29-0,41 м.</p> <p>При входе на сцену из зала имеется три ступени с высотой подступенка 0,15-0,16 м., шириной проступи 0,30-0,315 м.</p> <p>Ширина лестницы – 0,72 м.</p> <p>Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъемником.</p> <p>При входе на сцену из зала имеется три ступени с высотой подступенка 0,15-0,16 м., шириной проступи 0,30-0,315 м.</p> <p>Ширина лестницы – 0,72 м.</p> <p>Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъемником.</p> <p style="text-align: center;">Зрительный зал <i>Дверь слева</i></p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,70 м.</p> <p>Высота порога двери – 0,05 м., скат с уклоном 9 градусов (15,8%)</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют</p> <p>Дверная ручка – нажимная.</p> <p style="text-align: center;"><i>Дверь справа</i></p> | <p>3. В зрительном зале вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудовать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, п.7.1.11.</p> <p>4. Места для лиц с дефектами слуха разместить на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.</p> <p>Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка, п.7.1.12.</p> <p>5. В зрительном зале, оборудованном стульями или скамьями, оборудовать сиденья с подлокотниками, из расчета - не менее один стул с подлокотником на</p> | |
| 13, 14 | 188- 200 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ширина двери в чистоте – 0,71 м. Высота порога двери – 0,035 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. <i>Дверь на сцену слева</i> Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,02-0,24 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. <i>Дверь на сцену справа</i> Ширина двери в чистоте – 0,72 м. Высота порога двери – 0,02-0,10 м., скат с уклоном 3 градуса (5,2%) Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 1,19-1,84 м., розетки – 0,57-1,30 м. <i>Лестница на сцену слева</i> При входе на сцену из зала имеется шесть ступеней с высотой подступенка 0,14-0,18 м., шириной проступи 0,15-0,27 м. Ширина лестницы – 0,82-0,92 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником.</p> | <p>пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи, п.7.6.3. 6. Для возможности участия в программах инвалидов на креслах-колясках при технической возможности оборудовать эстраду с увеличением глубины плоского планшета до 9 - 12 м и авансены - до 2,5 м. Рекомендуемая высота эстрады - 0,8 м. Для подъема на сцену, кроме лестниц, оборудовать стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, оборудовать с одной стороны ограждениями с двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м, п.7.6.7.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|---|--|--|--|
| | | | | <p><i>Лестница на сцену справа</i></p> <p>При входе на сцену из зала имеется шесть ступеней с высотой подступенка 0,15-0,17 м., шириной проступи 0,18-0,26 м.</p> <p>Ширина лестницы – 0,86-0,92 м.</p> <p>Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъемником.</p> <p><i>Лестница в зрительный зал (амфитеатр) слева</i></p> <p>При подъеме в зрительный зал (амфитеатр) имеется десять ступеней с высотой подступенка 0,16-0,19 м., шириной проступи 0,89-0,93 м.</p> <p>Ширина лестницы – 0,81-0,83 м.</p> <p>Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъемником.</p> <p>Лестница не имеет подсветки.</p> <p><i>Лестница в зрительный зал (амфитеатр) справа</i></p> <p>При подъеме в зрительный зал (амфитеатр) имеется десять ступеней с высотой подступенка 0,16-0,19 м., шириной проступи 0,89-0,93 м.</p> <p>Ширина лестницы – 0,85-0,87 м.</p> <p>Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъемником.</p> <p>Лестница не имеет подсветки.</p> <p>2 этаж</p> <p>Танцевальный зал</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,84 м.</p> | | | |
| | | 2 эт. 7 | 243- 246 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|----------|---------|--|------------|--|--|
| | | | | | <p>Высота порога двери – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – поворотная. Выключатели расположены на высоте – 1,55 м., розетки – 1,53 м. При входе на сцену из зала имеется две ступени с высотой подступенка 0,20 м., шириной проступи 0,39 м. Ширина лестницы – 1,10 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником.</p> | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Есть | 1 эт. 43 | 158-162 | <p>Зоны досягаемости мест целевого назначения: Касса Высота столешницы (от пола до верхнего края) – 1,05 м. Глубина проёма для ног (от края столешницы до стены / решётки / опоры прилавка) - 0.00 м. Ширина столешницы (рабочая поверхность) – 0,68 м. Глубина столешницы (рабочей поверхности) – 0,05 м. Высота проёма для ног (от пола до нижнего края) – 1,05 м. Ширина проёма для ног (ширина места для разворота) – 2,14 м.</p> | К, О, С, Г | <p>1. При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола. п. 7.1.9</p> | <p>Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</p> |

| | | | | | | |
|--|--|----|---------|---|--|---|
| | | 19 | 180 | <p align="center">Почтовое отделение</p> <p>Высота столешницы (от пола до верхнего края) – 0,76-1,22 м. Глубина проёма для ног (от края столешницы до стены / решётки / опоры прилавка) - 0.00 м. Ширина столешницы (рабочая поверхность) – 1,50 м., 0,735 м. и 1,50 м. Глубина столешницы (рабочей поверхности) – 0,30-0,60 м. Высота проёма для ног (от пола до нижнего края) – 0,76-1,22 м. Ширина проёма для ног (ширина места для разворота) – 3,765 м.</p> | | <p>2. Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, оборудовать на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. п. 7.1.9</p> |
| | | 44 | 183-186 | <p align="center">Гардероб</p> <p>Высота столешницы (от пола до верхнего края) – 0,95 м. Глубина проёма для ног (от края столешницы до стены / решётки / опоры прилавка) - 0.00 м. Ширина столешницы (рабочая поверхность) – 2,47 м., 2,57 м. и 2,93 м. Ширина окна – 0,81 м. Имеется три окна для обслуживания. Глубина столешницы (рабочей поверхности) – 0,60 м. Высота проёма для ног (от пола до нижнего края) – 0,93 м. Ширина проёма для ног (ширина места для разворота) – 2,47 м., 2,57 м. и 2,93 м.</p> | | <p>3. Ширину рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги оборудовать не менее 1,0 м. СП п. 7.1.9</p> |
| | | 9 | 208-209 | <p align="center">Буфет в танцевальном зале</p> <p>Высота столешницы (от пола до</p> | | <p>4. Демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|------------------|--|------------|---|---|
| | | | | | <p>верхнего края) – 1,17 м. Глубина проёма для ног (от края столешницы до стены / решётки / опоры прилавка) - 0.00 м. Ширина столешницы (рабочая поверхность) – 1,51-3,76 м. Глубина столешницы (рабочей поверхности) – 0,50 м. Высота проёма для ног (от пола до нижнего края) – 1,15 м. Ширина проёма для ног (ширина места для разворота) – 6,45 м. и более.</p> | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | 1 эт. 43, 42, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 30, 44, | 158-267, 109-115 | <p>В основном холле имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 0,97 м. В танцевальном зале (1 этаж) имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 1,10-1,27 м.</p> | К, О, С, Г | <p>1. При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м</p> | - |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| | | 16, 17, 15, 9, 10, 7, 1, 11, 8, 47 2 эт. 20, 21, 23, 22, 26, 27, 7, 5, 4а, 2, 9, 12, 8, 15, 14, 13, 16, 17 | | | и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола. п. 7.1.9, поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м. над уровнем пола, ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.1.7 СП 59.13330.2016) 2. Оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа (п.8.1.6 СП 59.13330.2016) 3. В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях оборудовать установку | |
|--|--|---|--|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|--|--|---|
| | | № на плане | № фото | |
| <p>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов</p> | <p>ВНД (К, О, С, Г, У)</p> | <p>1 эт. 43, 42, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 30, 44, 16, 17, 15, 9, 10, 7, 1, 11, 8, 47</p> <p>2 эт. 20, 21, 23, 22, 26, 27, 7, 5, 4а, 2, 9, 12, 8, 15, 14, 13, 16, 17</p> | <p>158- 267, 109- 115</p> | <p>Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</p> |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов не стороны дверных ручек, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 23 февраля 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры и спорта поселка Дороничи»
Кировская область, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 23 февраля 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры и спорта поселка Дороничи»
Кировская область, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | Нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 23 февраля 2020 года

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры и спорта поселка Дороничи»
Кировская область, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------------------------|---------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 1 эт. 41, 40, 36, 37, 38, 39 | 268-278 | <p>Нет полностью доступных для МГН уборных.</p> <p style="text-align: center;">1 этаж.</p> <p style="text-align: center;">Туалет женский</p> <p>Туалет состоит из двух частей: в первой расположены раковины, во второй оборудованы 2 кабинки и 1 подсобное помещение.</p> <p>Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует.</p> <p>Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. имеется.</p> | К, О, С, Г | <p>1. При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина не менее - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м., высота порога не более 0,014 м.; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - пространство рядом с унитазом не менее 0,75 м. для размещения кресла-коляски | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>Ширина первой двери 0,74 м., второго проёма – 0,79 м., порог первой двери – 0,02 м., порог второго проёма – без порога.</p> <p>Ручка двери – обычная.</p> <p>Двери открываются наружу.</p> <p>Опорные поручни отсутствуют.</p> <p>Штанги отсутствуют.</p> <p>Поворотные, откидные сиденья отсутствуют</p> <p>Размеры:</p> <p>1 часть</p> <p>Глубина – 2,19 м.</p> <p>Ширина – 4,31 м.</p> <p>Первая кабинка</p> <p>Ширина двери – 0,57 м., порог двери – без порога.</p> <p>Ручка двери – нажимная.</p> <p>Глубина – 1,27 м.</p> <p>Ширина – 0,79 м.</p> <p>Вторая кабинка</p> <p>Ширина двери – 0,57 м., порог двери – без порога.</p> <p>Ручка двери – нажимная.</p> <p>Глубина – 1,27 м.</p> <p>Ширина – 0,79 м.</p> <p>Ширина прохода, в том числе у кабинок – 0,94-1,15 м.</p> <p>Высота унитазов – 0,37-0,38 м.</p> <p>Табличка расположена на дверях по центру на высоте 1,22 м.</p> <p>На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН.</p> <p>Крючки для одежды, костылей и</p> | <p>- закрепить бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины или предусмотреть иную опору для спины, п. 5.3.3, 5.2.4.***.</p> <p>При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,20 м., ширина двери - 0,9 м., высота порога не более 0,014 м.; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - пространство рядом с унитазом не менее 0,80 м. для размещения кресла-коляски - закрепить бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины или предусмотреть иную опору для спины (п.6.3.3 СП 59.13330.2016) <p>2. Оборудовать унитаз, имеющий опору для спины, автоматический слив воды (ручной, расположенный сбоку). При наличии</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>других принадлежностей отсутствуют. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковин – 0,85 м., раковины расположены на тюльпане. Используются краны с отдельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало имеется на высоте 1,22 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер отсутствует.</p> <p>Туалет мужской</p> <p>Туалет состоит из двух частей: в первой расположена раковина, во второй оборудованы 2 кабинки. Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. имеется. Ширина первой двери 0,75 м., второго проёма – 0,83 м., порог первой двери – 0,025 м., порог второго проёма – без порога. Ручка двери – обычная. Двери открываются наружу. Опорные поручни отсутствуют. Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья</p> | <p>писсуаров один из них следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м. Оборудовать писсуар на высоте не выше 0,4 м. или оборудовать вертикальный писсуар, п.5.3.3, 5.3.9</p> <p>3. Заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности.</p> <p>4. Оборудовать опорные поручни, поворотные или откидные сиденья. Оборудовать поручни с боков от унитаза таким образом, чтобы один из них (со стороны пересадки с кресла-коляски на унитаз) был откидным, при этом расстояние между поручнями должно быть 0.60 м., поручни должны быть длиннее чаши унитаза минимум на 0,10 м. Установить по периметру туалета в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и/или стене. п.5.3.3, 5.3.9</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>отсутствуют</p> <p>Размеры:</p> <p>1 часть</p> <p>Глубина – 2,28 м.</p> <p>Ширина – 2,33 м.</p> <p>Первая кабинка</p> <p>Ширина двери – 0,57 м., порог двери – без порога.</p> <p>Ручка двери – нажимная.</p> <p>Глубина – 1,30 м.</p> <p>Ширина – 0,79 м.</p> <p>Вторая кабинка</p> <p>Ширина двери – 0,56 м., порог двери – без порога.</p> <p>Ручка двери – нажимная.</p> <p>Глубина – 1,31 м.</p> <p>Ширина – 0,77 м.</p> <p>Ширина прохода, в том числе у кабинок – 0,83-1,18 м.</p> <p>Высота унитазов – 0,39-0,41 м.</p> <p>Табличка расположена на дверях по центру на высоте 1,22 м.</p> <p>На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН.</p> <p>Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей имеются на высоте 1,30 м.</p> <p>В туалете отсутствует система тревожной сигнализации.</p> <p>Высота раковины – 0,86 м., раковина расположена на тюльпане.</p> <p>Используются краны с отдельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат.</p> | <p>5. Разместить на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе), п.5.3.3, 5.3.9</p> <p>6. Разместить на стене рядом с унитазом на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи, п.5.3.3, 5.3.9.</p> <p>7. Разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола или размещалась на высоте не более 0.90 м. п.5.3.3, 5.3.9</p> <p>8. Оборудовать помещение туалета системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным (системой вызова помощи)</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-------------|---|---|--|
| | | | 28, 29 | 287- 288 | <p>Зеркало имеется на высоте 1,22 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер отсутствует.</p> <p>Туалет у кабинета почтовое отделение (сортировка)</p> <p>Туалет состоит из двух частей: в первой расположена раковина, во второй оборудована кабинка. Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует. Ширина первой двери 0,57 м., второго проёма – 0,66 м., порог первой двери – 0,005-0,035 м., порог второго проёма – без порога. Ручка двери – обычная. Двери открываются наружу. Опорные поручни отсутствуют. Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Размеры: 1 часть Глубина – 0,91 м. Ширина – 0,94 м. 2 часть Глубина – 1,30 м.</p> | <p>на боковой стене, на высоте 0,8 м., смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи, при этом питание кнопки вызова должно осуществляться от системы электроснабжения п.5.3.6</p> <p>9. Разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).</p> | |
|--|--|--|-----------|-------------|---|---|--|

| | | | | | | |
|---|---------|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>Ширина – 0,94 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитаза – 0,42 м. Табличка отсутствует на двери. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковин – 0,83 м., раковины расположены на консоли. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало отсутствует. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер имеется на высоте 1,39 м.</p> <p>Туалет у кабинета спортивный зал</p> <p>Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует. Ширина двери 0,67 м., порог двери – 0,09 м. Ручка двери – нажимная. Двери открываются наружу. Опорные поручни отсутствуют.</p> | <p>10. Оборудовать рычажный смеситель, термостат (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9 11. Разместить рядом с дверьми туалета, со стороны ручки указатель (в том числе тактильный) о доступности для МГН на высоте 1,35 м, п.5.3.6, разместить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери (п.6.3.6 СП 59.13330.2016) 12. Оборудовать туалет доступными для МГН раковинами (закреплены к стене, не имеющие стоек, тумб и других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.5.3.3, 5.3.9 13. Демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12</p> | |
| 5 | 289-291 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------|---------------|-------------|--|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | <p>Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Размеры: Глубина – 0,86 м. Ширина – 1,64 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитазов – 0,40 м. Табличка отсутствует на дверях. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковины – 0,90 м., раковина расположена на консоли. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало отсутствует. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер отсутствует.</p> | | | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Есть | 1 эт. 4 | 292- 294 | <p>1 этаж Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) имеется. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. имеется. Ширина двери 0,70 м., порог двери – 0,015-0,12 м.</p> | К, О, С, Г | <p>1. При наличии технической возможности обеспечить расширение и оборудование душевой в соответствие с нормативами, п.5.3.4-5.3.5, (п.6.3.3 СП 59.13330.2016) 2. Расширить дверной</p> | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>Ручка двери – нажимная Дверь открывается наружу. Опорные поручни отсутствуют. Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют. Имеется табуретка. Размеры кабины: Глубина – 2,40 м. Ширина – 1,83 м. Табличка отсутствует на дверях. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют. В душевой отсутствует система тревожной сигнализации Используются краны с отдельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Высота смесителя от уровня пола – 0,91 м. Душ не является ручным. Габариты поддона (трапа) – 1,83 x 2,40 м.</p> | <p>проём с учётом необходимой ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.3.3 3. Оборудовать душевую крючками для одежды, костылей, трости, п.5.3.3, 5.3.9 4. Оборудовать опорные поручни, поворотные или откидные сиденья, п.5.3.3, 5.3.9, оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями, глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. (п.6.3.5 СП 59.13330.2016) 5. Оборудовать систему тревожной сигнализации, п.5.3.6 6. Оборудовать водопроводный кран термостатом (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------|-------------|---------|---|------------|---|--|
| | | | | | | | <p>7. Оборудовать зеркало, п.5.3.3, 5.3.9</p> <p>8. Разместить на дверях душевой указатель (в том числе тактильный) о доступности для МГН на высоте 1,35 м, п.5.3.6, разместить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери (п.6.3.6 СП 59.13330.2016)</p> | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть | 1 эт. 44 | 183-186 | <p>1 этаж</p> <p>Кабинет гардероб</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – отсутствует. Выключатели расположены на высоте – 1,03 м. Крючки расположены на высоте 1,58-1,61 м.</p> | К, О, С, Г | <p>1. Расширить дверные проёмы с учётом необходимой ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.2.4, 5.2.25***</p> <p>2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.) комнатах, кабинетах, 5.2.4</p> <p>3. Обеспечить расположение указателей всех кабинетов (помещений) на высоте от 1,3 до 1,4 м. рядом с дверью со стороны ручки с</p> | <p>Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 3 | 295 | <p>Место для переодевания у спортивного зала Крючки расположены на высоте 1,80 м.</p> | | <p>обязательным дублированием рельефными знаками, п.5.5.8, разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016)</p> | |
| | | 2 эт. 22 | | 234-235 | <p>2 этаж Кабинет раздевалка (внутри кабинета хореографии) Ширина проёма в чистоте – 0,87 м. Высота порога проёма – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Выключатели расположены на высоте – 1,55 м., розетки – 0,97 м. Крючки расположены на высоте 1,60 м.</p> | | <p>4. Обеспечить все двери П-образными, ручками нажимного действия или специальными эргономичными ручками для инвалидов, при этом они должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. п.5.1.4-5.1.6, п.5.4.3</p> <p>5. Обеспечить расположение выключателей и розеток во</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>всех кабинетах и помещениях, где обслуживаются инвалиды, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,30 м., п.5.4.2, п.7.1.9, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,40 м. (п.6.4.2 СП 59.13330.2016)</p> <p>6. На входных дверях в специальных помещениях (подсобных, складах, помещениях для персонала и т.п., не предназначенных для посетителей) оборудовать дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками или неровностями, осязаемыми тактильно, п.5.4.4</p> <p>7. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, в том числе мнемосхемой, инфокиоском, а также ясной и понятной информацией (в том числе символьной) для инвалидов с умственными нарушениями.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>8. Учесть, что приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные ручки, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.</p> <p>9. Демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12</p> <p>10. Оборудовать в раздевалках доступные для МГН раковины (закреплены к стене, не имеющие стоек, тумб и других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.5.3.3, 5.3.9</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---|---|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | 11. Оборудовать рычажный смеситель, термостат (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9 | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | 1 эт. 41, 40, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35, 28, 29, 5, 4, 44, 3 2 эт. 22 | 268- 295, 234- 235, 183- 186 | - | К, О, С, Г | 1. Во всех помещениях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, оборудовать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных. | Ремонт (текущий, капитальный). |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г) | 1 эт. 41, 40, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35, 28, 29, 5, 4, 44, 3 2 эт. 22 | 268- 295, 234- 235, 183- 186 | Ремонт (текущий, капитальный). |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. В здании имеются несколько туалетных комнат, кабин. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на

туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 23 февраля 2020 года

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры и спорта поселка Дороничи»
Кировская область, город Киров, посёлок Дороничи, улица Центральная, дом 2а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|---|-------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть | 1 эт. 48, 23, 17, 13, 1, 6, 20, 12, 45, 31, 22, 9, 3, 46, 43, | 296- 307 | <p>Знаки и символы доступности для инвалидов и МГН, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу отсутствуют.</p> <p>Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) не являются идентичными в пределах объекта.</p> <p>Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.</p> <p>Визуальная информация об объекте и</p> | К, О, Г, У | <p>1. Нанести символы доступности (знаки доступности) на помещения целевого назначения в соответствии с требованиями п. 5.5.1.***, (п.6.5.1 СП 59.13330.2016)</p> <p>2. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы / стробоскопы) в кабинетах, коридоре. При размещении сигнальных</p> | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | 42, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 30, 44, 16, 15, 10, 7, 11, 8, 47, 41, 40, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35, 28, 29, 5, 4 2 эт. 1, 19, | услугах не соответствует требованиям. | | <p>ламп / стробоскопов учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете п.7.3.3.</p> <p>3. Обеспечить идентичность средств информации (в том числе знаков и символов) в пределах объекта, п.5.5.2</p> <p>4. Обеспечить расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, увязанной с художественным решением интерьера, обеспечить её расположение на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола</p> | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----|---|-------------|---|------|---|--------------------------------|
| | | | 24, 6, 4, 3, 25, 18, 20, 21, 23, 22, 26, 27, 7, 5, 4а, 2, 9, 12, 8, 15, 14, 13, 16, 17 | | | | | |
| 6.2 | Акустические средства | Нет | 1 эт. 48, 23, 17, 13, 1, 6, 20, 12, | 296- 307 | Отсутствие звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Отсутствие системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным в помещениях, где инвалид может остаться один. | С, Г | 1. Оборудовать функциональные зоны индукционными системами (петлями). 2. Установить звуковые маяки при входах. 3. Оборудовать радиотрансляцией помещения целевого назначения. | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|
| | | 45, 31, 22, 9, 3, 46, 43, 42, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 30, 44, 16, 15, 10, 7, 11, 8, 47, 41, 40, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35, 28, | Отсутствие стационарной индукционной системы. | | 4. Оборудовать систему двусторонней связи с диспетчером или дежурным в помещениях, где инвалид может остаться один. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение, п.5.5.7 | |
|--|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|--|---------|--|---|---|----------------------------|
| | | | 29, 5, 4 2 эт. 1, 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 20, 21, 23, 22, 26, 27, 7, 5, 4а, 2, 9, 12, 8, 15, 14, 13, 16, 17 | | | | | |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет | 1 эт. 48, | 296-307 | Отсутствует система средств тактильной информации зон и помещений, входных узлов и путей | С | 1. Изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на | Ремонт (текущий, капитальн |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|------|
| | | 23, 17, 13, 1, 6, 20, 12, 45, 31, 22, 9, 3, 46, 43, 42, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 30, 44, 16, 15, 10, 7, 11, 8, 47, 41, 40, 36, 37, | движения. | | контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля, с использованием русского алфавита (плоско-выпуклого шрифта), п.7.1.8, необходимо оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхема Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа (п.8.1.6 СП 59.13330.2016) 2. Разместить рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне рельефный поэтажный план, п.7.1.8 3. Разместить тактильную полосу направления движения от основного входа до мест целевого назначения, п.5.2.3, п.7.1.8, с обязательным соблюдением требований ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875, с обязательной | ый). |
|--|--|--|-----------|--|--|------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 38, 39, 32, 33, 34, 35, 28, 29, 5, 4 2 эт. 1, 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 20, 21, 23, 22, 26, 27, 7, 5, 4а, 2, 9, 12, 8, 15, | | | <p>разработкой задания на проектирование, проектной документации.</p> <p>4. Разместить рядом с входными дверями, дверями всех кабинетов со стороны дверной ручки и закрепить на высоте от 1,3 до 1,4 м. таблички контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 x 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм., п.5.5.8, разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016)</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|-------------|---|---|---|--|
| | | | 14, 13, 16, 17 | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | 1 эт. 48, 23, 17, 13, 1, 6, 20, 12, 45, 31, 22, 9, 3, 46, 43, 42, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 30, 44, 16, 15, 10, 7, | 296- 307 | - | - | 1. Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов; - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке | Ремонт (текущий, капитальн ый). |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | 11, 8, 47, 41, 40, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35, 28, 29, 5, 4 2 эт. 1, 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 20, 21, 23, 22, 26, 27, 7, | | | <p>предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур;</p> <p>- вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения</p> | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 5, 4a, 2, 9, 12, 8, 15, 14, 13, 16, 17 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|--|-------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г) | 1 эт. 48, 23, 17, 13, 1, 6, 20, 12, 45, 31, 22, 9, 3, 46, 43, 42, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 30, 44, 16, 15, 10, 7, 11, 8, 47, 41, 40, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35, 28, 29, 5, 4 2 эт. 1, 19, 24, 6, 4, 3, 25, 18, 20, 21, | 296- 307 | Ремонт (текущий, капитальный). |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | 23, 22, 26, 27, 7, 5, 4а, 2, 9, 12, 8, 15, 14, 13, 16, 17 | | |
|--|--|---|--|--|

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

первоначальная 19 357 439, 25
 оценка 14 100 433, 68
 число 5257005,57

№

27%

Кировский филиал
 ФГУП "Ростехинвентаризация -
 Федеральное БТИ"

Федеральное государственное унитарное предприятие
 "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости
 Федеральное БТИ"
 (полное наименование ОТИ - организация технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)
 Кировский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное бюро технической инвентаризации"
 (наименование обособленного подразделения ОТИ)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На здание
 (вид объекта учета)
Дворец культуры и спорта
 (наименование объекта учета)

Адрес (местоположение) объекта учета:

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| Субъект Российской Федерации | Кировская область | |
| Район | Ленинский | |
| Муниципальное образование | тип | город |
| | наименование | Киров |
| Населенный пункт | тип | поселок |
| | наименование | Дороничи |
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | тип | улица |
| | наименование | Центральная |
| Номер дома | 2а | |
| Номер корпуса | ----- | |
| Номер строения | ----- | |
| Литера | А | |
| Иное описание местоположения | ----- | |

Сведения о ранее произведенной постановке на технический учет в ОТИ

| | |
|-------------------|-------|
| Инвентарный номер | ----- |
| Кадастровый номер | ----- |

Штамп органа государственного технического учета о внесении сведений
 в Единый государственный реестр объектов капитального строительства (ЕГРОКС)

| | |
|---------------------------------|--|
| Наименование учетного органа | Кировский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" |
| Инвентарный номер | 17860 |
| Кадастровый номер | 43:40:002607:0010:17860/09/А |
| Дата внесения сведений в ЕГРОКС | ----- |

Паспорт составлен по состоянию на 28 марта 2007 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) ОТИ



(подпись)

(Пышко Т.Д.)
 (Фамилия И.О.)

Копия:

Копировал: 28.08.2009 Клабукова М.В.

Проверил: Койкова Т.Б.

(подпись)

**Внимание! Доступ к документу
ограничен!**

С полной версией документа вы сможете
ознакомиться, обратившись в
муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры и спорта поселка
Дороничи», по адресу: г. Киров, п.
Дороничи, ул. Центральная, д. 2а